

Отметка о размещении сведений об профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий от 21.03.2023 № 43230041000105452481



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кировской области
(Управление Роспотребнадзора по Кировской области)
610027, г.Киров, ул.Красноармейская, д.45

Управление
Роспотребнадзора
по Кировской области

«26» апреля 2023 г.

Акт профилактического визита

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении:

Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка -детский сад №205» г. Кирова, (ИНН 4346050517, ОГРН 1034316553149), (объект контроля - дошкольное образование, категория риска - чрезвычайно высокий риск)

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению): 610021, Кировская область, город Киров, ул. Космонавта Владислава Волкова, д.10, к.2

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «19» апреля 2023г.

по «26» апреля 2023 г.

(указываются дата фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/исследований (нужное подчеркнуть) на основании уведомления ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» №43-20-09/03-26-2023 от 10.01.2023, № 43-20-08/03-39-2023 от 11.01.2023, № 43-20-08/03-72-2023 от 16.01.2023

с «19» апреля 2023 г. по «26» апреля 2023г.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата начала, а также дата окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен: Алалыкиной Ниной Викторовной - главным специалистом-экспертом отдела надзора по гигиене детей и подростков:

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита была привлечена экспертная организация ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» Аттестат аккредитации № RA.RU.710076, выдан 31.07.2015г. Федеральной службой по аккредитации, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 03.07.2015г.

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица:

Чурина Ирина Юрьевна — заведующая МКДОУ ЦРР-Детский сад № 205 г. Кирова

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	Да
О соответствии объектов контроля критериям риска	Да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	Да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	Да
Иная информация (указать)	-
Осуществлено консультирование контролируемого лица	Да

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

1) Осмотр и истребование документов в следующие сроки:

с «19» апреля 2023 г., 09 час. 00 мин.

по «19» апреля 2023 г., 12 час. 00 мин.

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

- приказ на уполномоченного представителя юридического лица;
- личные медицинские книжки персонала с результатами медицинских обследований и лабораторных исследований, сведениями о прививках, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе, другие документы, подтверждающие организацию и проведение медицинских осмотров;
- списки сотрудников учреждения со сведениями о профилактических прививках в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок, с указанием Ф.И.О. сотрудника, года рождения, даты и вида прививки, а также данными о медицинских противопоказаниях к проведению профилактических прививок (при наличии таковых у отдельных сотрудников) с подтверждающими копиями медицинских документов о противопоказаниях;
- документы, подтверждающие качество и безопасность пищевых продуктов;
- документы, подтверждающие качество и безопасность мебельной продукции;
- списочный состав воспитанников с указанием роста ребенка и маркировки детской мебели, наличие и количество имеющейся мебели (столов и стульев) в групповых с указанием их маркировки.

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

19.04.2023 в процессе эксплуатации здания МКДОУ ЦРР-Детский сад № 205 г. Кирова не обеспечено своевременное устранение дефектов на внутренней отделке стен, потолков, полов в ряде помещений, а именно:

- на пищеблоке в складском помещении (пристрой) полы имеют дефекты, покрытие не ровное, не влагостойчивое;
- в буфетной группы № 12 полы с дефектами, сколами, трещинами, в спальном на полу стыки линолеума разошлись, в умывальной полы с дефектами, на потолке имеются дефекты, трещины;
- в буфетной группы № 9 на полу дефекты под мочевыми ваннами;
- в буфетной группы № 8 (помещение № 17 по техническому паспорту 2 этаж) на потолке, стенах отслаивается покрытие, следы протекания в связи с протеканием кровли, полы с дефектами: в спальном полы с дефектами (стыки швов линолеума разошлись), на потолке местами имеются дефекты; в умывальной на стене (в зоне канализационной трубы) имеются повреждения покрытия;
- в игровой группы № 7 (помещение № 30 по техническому паспорту 2 этаж) на потолке и стене (в стыке плит) следы протекания в связи с протеканием кровли;
- в спальном группы № 4 стыки линолеума разошлись;
- в спальном группы № 3 на стенах местами дефекты, в умывальной на потолке покрытие повреждено;
- в помещении лестничной клетки (помещение № 33 по техническому паспорту 2 этаж) на потолке, части стены имеются следы протеканий в связи с протеканием крыши;
- в группах № 5, 8, 9, 10 в умывальных на потолке в местах прилегания водосточных труб имеются дефекты, следы протекания;
- в помещении постирочной на стенах отслаивается плиточное покрытие, на стене смежной с гладильной имеются повреждения в виде сквозных щелей, что не допускает качественное проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств и является нарушением п. 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п. 1 ст. 28, п. 3 ст.39 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ.

19.04.2023 покрытие подходов, дорожек, проезда на территории с южной, юго-западной и западной стороны имеет дефекты (трещины, выбоины в асфальтовом покрытии), что является нарушением п. 2.2.4 СП 2.4.3648-20, п. 1 ст. 28, п. 3 ст.39 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ.

19.04.2023 в буфетных группах имеются эмалированные кастрюли со сколами эмали, столовая посуда с дефектами, на пищеблоке используется посуда для приготовления блюд из алюминия, а не из нержавеющей стали, что является нарушением п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, п. 1 ст. 28, п. 3 ст.39 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ.

19.04.2023 склад пищеблока обеспечен тремя бытовыми холодильниками небольшого объема, низкотемпературным холодильным шкафом, в складском помещении (пристрой) имеется односекционный холодильный шкаф для хранения молочной продукции, два бытовых холодильника в неисправном состоянии, на складе не обеспечены условия хранения яиц при температуре не выше 20°C, фруктов не выше 10°C указанных на маркировочном ярлыке производителя (хранятся при 22°C, зафиксированных в присутствии заведующего Чуриной И.Ю.), не имеется достаточного объема холодильного оборудования для их хранения, что является нарушением п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, таблица 6.18 СанПиН 1.2.3685-21, п. 1 ст. 28, п. 3 ст.39 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ.

25.04.2023 при рассмотрении экспертного заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» от 25.04.2023 № 09-852-2023-ГЗ установлено:

1. Для четырех детей ростовой группы от 1000мм до 1150мм в младшей группе «Светлячок» отсутствуют столы, не соответствует п.2.4.3. СП 2.4.3648-20, таблице 6.2 СанПиН 1.2.3685-21.

2. Два ребенка ростовой группы от 1000мм до 1150мм в младшей группе «Капельки» рассажены без учета росто-возрастных особенностей, не соответствует п.2.4.3. СП 2.4.3648-20, таблице 6.2 СанПиН 1.2.3685-21.
3. Два ребенка с ростом от 1000мм до 1150мм и 4 ребенка с ростом от 1300мм до 1450мм в подготовительной группе «Гномики» рассажены без учета росто-возрастных особенностей: стулья с разными маркировками (№№ 1, 2, 3) одинаковые по высоте, не соответствует п.2.4.3. СП 2.4.3648-20, таблице 6.2 СанПиН 1.2.3685-21.
4. Дети ростовой группы от 1000мм до 1150 мм в средней группе «Белочка» рассажены без учета росто-возрастных особенностей детей: стулья с разными маркировками (№№ 1, 2) одинаковые по высоте, не соответствует п.2.4.3. СП 2.4.3648-20, таблице 6.2 СанПиН 1.2.3685-21.
5. Дети ростовой группы от 1000мм до 1150мм в старшей группе «Клубничка» рассажены без учета росто-возрастных особенностей детей: стулья с разными маркировками (№№ 1, 2) одинаковые по высоте, не соответствует п.2.4.3. СП 2.4.3648-20, таблице 6.2 СанПиН 1.2.3685-21.
6. Все дети ростовой группы от 1000мм до 1150 мм в средней группе «Ромашка» рассажены без учета росто-возрастных особенностей детей: 4 стола промаркированные № 1 одинаковы по высоте со столами промаркированными № 2, стулья с разными маркировками (№№ 1, 2) одинаковые по высоте, не соответствует п.2.4.3. СП 2.4.3648-20, таблице 6.2 СанПиН 1.2.3685-21.
7. Два ребенка ростовой группы от 1000мм до 1150 мм в средней группе «Колокольчик» рассажены без учета росто-возрастных особенностей детей: 1 стол промаркированный № 1 по высоте соответствует столам промаркированными № 2, не соответствует п.2.4.3. СП 2.4.3648-20, таблице 6.2 СанПиН 1.2.3685-21.
8. Девять детей ростовой группы от 1000мм до 1150мм в младшей группе «Золотая рыбка» рассажены без учета росто-возрастных особенностей, не соответствует п.2.4.3. СП 2.4.3648-20, таблице 6.2 СанПиН 1.2.3685-21.
9. Для 6 детей ростовой группы от 1000мм до 1150мм в младшей группе «Солнышко» отсутствуют столы, дети рассажены без учета росто-возрастных особенностей, не соответствует п.2.4.3. СП 2.4.3648-20, таблице 6.2 СанПиН 1.2.3685-21.

Таким образом маркировка детской мебели в МКДОУ ЦРР-Детский сад № 205 г.Кирова, расположенного по адресу: 610021, г.Киров, ул. Космонавта Волкова, д. 10/2 не соответствует ростовой группе детей, дети рассажены без учета роста, что является нарушением п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», таблицы 6.2 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п. 1 ст. 28, п. 3 ст.39 Федерального закона от 30.03.1999г, № 52-ФЗ. *Нарушения устранены в ходе профилактического визита в группах «Золотые рыбки», «Колокольчик», «Светлячок», «Солнышко», «Белочка», «Гномики».*

Прохождение сотрудниками медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, вакцинации в муниципальном казенном дошкольном образовательном учреждении «Центр развития ребенка - Детский сад № 205» г.Кирова, расположенного по адресу: 610021, г.Киров, ул.Космонавта Волкова, д. 10/2 соответствует требованиям п. 1.5 СП 2.4.3648-20.

В ходе профилактического визита проведены:

Исследования 2 проб овощей на соответствие требованиям ТР ТС 021/2011, по содержанию пестицидов, нитратов, 1 пробы овощей на соответствие требованиям ТР ТС

021/2011 по паразитологическим показателям. Согласно протокола испытаний от 21.04.2023 № 28661.1, № 28660.1 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» пробы овощей по исследованным показателям не превышают величину допустимого уровня

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия).

12. К настоящему акту прилагаются:

- протокол осмотра от 19.04.2023;
- протокол лабораторных испытаний от 21.04.2023 № 28661.1, № 28660.1
- экспертные заключения № 09-852-2023-ГЗ от 25.04.2023.
- предписание об устранении выявленных нарушений от 26.04.2023 № 252.


(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Главный специалист-эксперт отдела надзора по гигиене детей и подростков Адалькина Н.В.
(должность, фамилия, инициалы инспектора)


(подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления)/о направлении акта:

26.04.2023 16:10
дата, время)


(подпись)

заведующий
(должность)

Буркина В.Ю.
(ФИО)

Отказался от ознакомления:

дата, время)


(подпись)

(должность)

(ФИО)

Акт профилактического визита в соответствии с ходатайством направлен контролируемому лицу на: адрес электронной почты dou205@kdrovedu.ru

«26» апреля 2023г.


(подпись)

Адалькина Н.В. главный специалист
(Ф.И.О. должностного лица контрольного органа)